

§23c EnWG Abs.3 Nr.1	
Jahreshöchstlast MSP	1.233 kW
Jahreshöchstlast MSP/NSP	1.150 kW
Jahreshöchstlast NSP	1.233 kW
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
§23c EnWG Abs.3 Nr.2	
Installierte Leistung der Umspannebene zum 31.12. des Vorjahres	3.745 kVA
§23c EnWG Abs.3 Nr.3	
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastgangübersicht
Summenlast der Netzverluste	siehe Lastgangübersicht
§23c EnWG Abs.3 Nr.4	
Restlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	synthetisches Verfahren
§23c EnWG Abs.3 Nr.5	
Höchstentnahmelast MSP	1.254 kW
Höchstentnahmelast MSP/NSP	1.180 kW
Höchstentnahmelast NSP	1.125 kW
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
Bezug der MSP	4.490.498 kWh
Bezug der MSP/NSP	4.077.767 kWh
Bezug der NSP	3.828.108 kWh
§23c EnWG Abs.3 Nr.6	
Summe aller Einspeisungen MSP	0 kWh
Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	0 kWh
Summe aller Einspeisungen NSP	761.614 kWh
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
Summe Rückspeisungen MSP	0 kWh
Lastverlauf Rückspeisung MSP	siehe Lastgangübersicht
§23c EnWG Abs.3 Nr.7	
Mengen der Verlustenergie	465.073 kWh
Preise der Verlustenergie	10,1 Ct/kWh
§10 StromNEV Abs.2	
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,00%
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	8,89%
§23c EnWG Abs.1 Nr.1	
Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
Kabel MSP	9 km
Kabel NSP	19 km
Freileitung MSP	0 km
Freileitung NSP	13 km
§23c EnWG Abs.1 Nr.2	
Netzverluste MSP	44.905 kVA
Netzverluste USP	61.167 kVA
Netzverluste NSP	359.002 kVA
§23c EnWG Abs.1 Nr.3	
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	4.203.358 kWh
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	3.957.232 kWh
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP	4.487.670 kWh
§23c EnWG Abs.1 Nr.4	
Anzahl der Entnahmestellen MSP	2
Anzahl der Entnahmestellen USP	1
Anzahl der Entnahmestellen NSP	1.463
§23c EnWG Abs.1 Nr.4a,b	
Intelligente Messsysteme zum 31.12. des Vorjahres:	
Anzahl vorhandener intelligenter Messsysteme NSP	1
Anzahl der Entnahmestellen vorhandener intelligenter Messsysteme NSP	0
§23c EnWG Abs.1 Nr.4c	
Anzahl der Netzanschlüsse, die im vorangegangenen Kalenderjahr länger als drei Monate und länger als sechs Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt worden sind.	
Anzahl MSP	0
Anzahl USP	0
Anzahl NSP	0
§23c EnWG Abs.1 Nr.4d	
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen nach §14a Abs. 1 Satz 1 zum 31.12.21	0
§23c EnWG Abs.1 Nr.5	
Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahre	2.410
§23c EnWG Abs.1 Nr.6	
Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	1 km ²
§23c EnWG Abs.1 Nr.7	
Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	2 km ²
§23c EnWG Abs.1 Nr.8	
Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandgangmessung	3
Anzahl der sonstigen Entnahmestellen	1.466
§23c EnWG Abs.1 Nr.9	
Die Gemeindewerke Hütschenhausen sind der grundzuständige Messstellenbetreiber.	