

§23c EnWG Abs.3 Nr.1	
Jahreshöchstlast MSP	15.039 kW
Jahreshöchstlast MSP/NSP	8.513 kW
Jahreshöchstlast NSP	9.087 kW
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
§23c EnWG Abs.3 Nr.3	
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	siehe Lastgangübersicht
Summenlast der Netzverluste	siehe Lastgangübersicht
§23c EnWG Abs.3 Nr.4	
Restlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	synthetisches Verfahren
§23c EnWG Abs.3 Nr.5	
Höchstentnahmelast MSP	15.275 kW
Höchstentnahmelast MSP/NSP	8.738 kW
Höchstentnahmelast NSP	12.037 kW
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
Bezug der MSP	
Bezug der MSP/NSP	
Bezug der NSP	
§23c EnWG Abs.3 Nr.6	
Summe aller Einspeisungen MSP	25.529.295 kWh
Summe aller Einspeisungen MSP/NSP	0 kWh
Summe aller Einspeisungen NSP	8.572.219 kWh
Lastverlauf MSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf MSP/NSP	siehe Lastgangübersicht
Lastverlauf NSP	siehe Lastgangübersicht
Summe Rückspeisung MSP	
Lastverlauf Rückspeisung MSP	siehe Lastgangübersicht
§23c EnWG Abs.3 Nr.7	
Mengen der Verlustenergie	3.725.816 kWh
Preise der Verlustenergie	8,5 Ct/kWh
§10 StromNEV Abs.2	
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP	1,00%
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres MSP/NSP	1,50%
Höhe der Durchschnittsverluste des Vorjahres NSP	8,68%
§23c EnWG Abs.1 Nr.1	
Stromkreislängen zum 31.Dez des Vorjahres:	
Kabel MSP	55 km
Kabel NSP	143 km
Freileitung MSP	1 km
Freileitung NSP	44 km
§23c EnWG Abs.1 Nr.2	
Netzverluste MSP	654.362 kWh
Netzverluste USP	379.024 kWh
Netzverluste NSP	2.692.429 kWh
§23c EnWG Abs.1 Nr.3	
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP	43.574.343 kWh
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit MSP/NSP	25.370.512 kWh
Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit NSP	27.378.935 kWh
§23c EnWG Abs.1 Nr.4	
Anzahl der Entnahmestellen MSP	17
Anzahl der Entnahmestellen USP	13
Anzahl der Entnahmestellen NSP	8.052
§23c EnWG Abs.1 Nr.4a,b	
Intelligente Messsysteme zum 31.12. des Vorjahres:	
Anzahl vorhandener intelligenter Messsysteme NSP	16
Anzahl der Entnahmestellen vorhandener intelligenter Messsysteme NSP	12
§23c EnWG Abs.1 Nr.4c	
Anzahl der Netzanschlüsse, die im vorangegangenen Kalenderjahr länger als drei Monate und länger als sechs Monate ab Erhalt des Netzanschlussbegehrens nicht durchgeführt worden sind.	
Anzahl MSP	0
Anzahl USP	0
Anzahl NSP	0
§23c EnWG Abs.1 Nr.4d	
Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen nach §14a Abs. 1 Satz 1 zum 31.12.20	0
§23c EnWG Abs.1 Nr.5	
Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene zum 31. Dez des Vorjahre	13.282
§23c EnWG Abs.1 Nr.6	
Versorgte Fläche zum 31. Dez des Vorjahres	8 km ²
§23c EnWG Abs.1 Nr.7	
Geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dez des Vorjahres	63 km ²
§23c EnWG Abs.1 Nr.8	
Anzahl der Entnahmestellen mit einer viertelstündlichen registrierenden Leistungsmessung oder einer Zählerstandsgangmessung	
	35
Anzahl der sonstigen Entnahmestellen	
	8.052
§23c EnWG Abs.1 Nr.9	
Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH sind der grundzuständige Messstellenbetreiber.	